


DESCRIÇÃO	CIRCUITO	LÂMPADAS W				TOMADAS DE USO GERAL				CARGA		AMPERAGEM		S (mm2)		
										TOTAL	W			CONDUTOR F	CONDUTOR N	TERRA T
Sala de Espera	01	40	100	37	100	350	600	1600	2200	5400	7500					
	01	18		03	02	05						12,64	15	2,5	2,5	2,5
Sala Adm./Cons. Odontol/Consultórios	02	08			02	03	03					15,32	25	2,5	2,5	2,5
Sala demonstr./Inalação/Espera	03	12	01		05	04						11,27	20	2,5	2,5	2,5
Imunização/Armanez/Ext./Clr./Copa	04	12	01	03	03	01	03	01				21,55	30	4	4	4
Chuveiro	05									01		24,54	35	4	4	4
Sanitários/Sanit. Func./Deposito	06		06	03	03		03					12,77	15	2,5	2,5	2,5
Mat./Resid. Cont./Comuns	07	08	02		04		02	01				16,91	25	4	4	4
Curativos/Cons.c/Circulação/Sanitários	08	14	03		01	03	01					11,86	15	2,5	2,5	2,5
Circulação/Descontaminação/Ante-Câm./Esterilização/DML/Almox.																
Estufa	09										01	24,54	35	4	4	4
Autoclave	10											24,54	35	4	4	4
Compressor	11								01			10,00	15	4	4	4
Air Condicionado	12							02				14,54	25	4	4	4
TOTAL		72	13	09	20	16	12	04	01	01	02	48313				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

SEPLANI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

DEPARTAMENTO DO PLANO DIRETOR

SETOR OBRAS PUBLICAS

RUA SETE DE SETEMBRO, 515, CEP 97573-471, FONE: (95) 3242-2174

OBRA: Unidade Básica de Saúde - Tabatinga

Elétrico

ENDEREÇO: Av. Prof. Camilo Alves Gisler 1411 - Bairro Tabatinga - Santana do Livramento - RS

Responsável Técnico

Eng. Civil Elviseu do Esp. Santo

CREA: RS 191666

Secretário de Saúde

Valmir Rosa Silveira

ARQUIVO:

seplan 16 / plano diretor / projetos saúde

ESCALA:

1:50

DATA:

20/12/2010

AREA:

372,25 m²

FRANCHA:

EL - 11